

Stęszew, dnia 12.04.2019r.

Wg. rozdzielnika

**ZP.260.020.2019**

**Dotyczy : Wykonanie orurowania pomp zbiornika retencyjnego oraz komory zasuw, oczyszczalnia ścieków w miejscowości Witobel, Gmina Stęszew.**

Zapytania i odpowiedzi:

1. Czy zawory zwrotne mają być klepkowe czy kulowe?

Odp.: Zawory zwrotne mają być kulowe.

2. Czy w rurach osłonowych można zastosować uszczelnienie łańcuchowe?

Odp.: Tak, można zastosować uszczelnienie łańcuchowe.

3. Ile wynosi głębokość komory zlewczej?

Odp.: Dołączam przekrój zbiornika.

4. Proszę podać typ pomp tłoczących.

Odp.: Typ pomp: SI134H1-A511.

5. Ile wynosi odległość pomiędzy pompami tłoczącymi ,a istniejącą poziomą rurą fi 200?

Odp.: Odległość pomiędzy pompami tłocznymi ,a istniejącą poziomą rurą fi 200 wynosi 410 cm do 420cm.

Dyrektor  
  
Zbigniew Grześkowiak

*Sprawę prowadzi:*

*Roman Ksoń, tel.:618134182*