

ZARZĄDZENIE NR 1/2015

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie z dnia 18.02.2015r

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji postępowania na ujęciach wody pitnej w „WARUNKACH SPECJALNYCH” dla pracowników wodociągów.


Wprowadza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się Instrukcję postępowania na ujęciach wody pitnej w „**warunkach specjalnych**” to znaczy na wypadek skażeń wody w warunkach pokojowych, wojennych, klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych poza terenem naszego kraju, która stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
18.02.2015r

INSTRUKCJA

POSTĘPOWANIA NA UJĘCIACH WODY PITNEJ W "WARUNKACH SPECJALNYCH" TO ZNACZY NA WYPADEK SKAŻEŃ WODY W WARUNKACH POKOJOWYCH, WOJENNYCH, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ORAZ KONFLIKTÓW ZBROJNYCH POZA TERENEM NASZEGO KRAJU.

I

1. Wzmocnić kontrolę częstotliwości zabezpieczeń wynikających z zakresu normalnego funkcjonowania stacji uzdatniania wody, a w szczególności:
 - a) sprawdzać szczelność oraz zamknięcia urządzeń otwartych na stacji tj studni głębinowych, zbiorników wody II stopnia itp.
 - b) przegląd zabezpieczeń wszelkich wejść na teren stacji uzdatniania wody,
 - c) przeprowadzić kontrolę prawidłowości zabezpieczenia strefy bezpośredniej ujęcia (płoty, bramy)O stwierdzeniu nieprawidłowości w/w zabezpieczeń natychmiast powiadomić DYREKCJĘ ZAKŁADU lub służby bezpośrednio odpowiedzialne za prawidłowe działanie gospodarki wodnej.
2. Utrzymywać w pełnej sprawności ciągi technologiczne urządzeń do dezynfekcji wody. W przypadku awarii natychmiast powiadomić DYREKCJĘ ZAKŁADU.
Utrzymywać stały zapas roztworu podchlorynu sodu w ilości 10 kg.

II


W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia skażenia wody należy:

1. Natychmiast powiadomić DYREKCJĘ ZAKŁADU o zaistniałym zdarzeniu.
2. Przystąpić natychmiast do działań zmierzających do zminimalizowania możliwości poboru skażonej wody przez odbiorców, a w szczególności:
 - a) odciąć możliwość podawania wody ze stacji wodociągowej
 - b) wyłączyć i zabezpieczyć przed powtórным włączeniem przez inne osoby urządzeń produkujących wodę,
 - c) przystąpić do otwarcia wszystkich hydrantów ulicznych na sieci wodociągowej w celu zmniejszenia ciśnienia wody w sieci aż do całkowitego opróżnienia sieci z wody
 - d) w dalszej kolejności stosować się do poleceń osoby kierującej akcją usuwania skutków zagrożenia skażeniem.

III

Podczas malowania urządzeń wodociagowych należy pomieszczenie wietrzyć, a jeżeli jest to możliwe wykonać przewiew.

Sprężarki tłoczące powietrze należy ustawić blisko otwartych drzwi a jeśli jest to niemożliwe, to na sprężarkę nałożyć węże wystawione na zewnątrz pomieszczenia, na końcach węży założyć osłony z siatki.


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalowej