

### PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr ku 506/113-140/14 Wronec 24.X.14;  
przeprowadzonej przez Alina Sępią 05/14  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

..... pracownika (-ów)  
upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu  
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

**I.1. Zakład/obiekt kontrolowany:** (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Wod. miejski Wronec gm Stęszew

**I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:**

Zakład  
(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)  
Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnej  
62-060 Stęszew, ul. Mościńska 13  
tel 8134 180

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)  
**I.3. NIP.** 441-00-106-26 **REGON.** 630501515 **PESEL.** 7

**I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym:** (imię i nazwisko, stanowisko)

P. Zienciu Grzechowiak

**I.5. Przedstawiciel zakładu/objektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę\*** (imię i nazwisko, stanowisko)

**I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę\*** (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

**II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:** 24.10.14 - godz. 10:50

**II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:** ocena stanu sanit.-hig.  
stan obiektu, warunki sanit.-hig.  
dotyczy również: czystość personelu, sposób  
wykonywania pracy, sposób porządkowania  
stworzonego, objętości odpadów, i nieogrodzenia, gminie

### III. WYNIKI KONTROLI:

**III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie** (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.):

- 1) uchwała Nr 11/106/2007 Rady  
Miejscowej Gminy Stęszew z dnia  
27.03.2007 r.
- 2) Właściciel obiektu umieścił odpowiednie  
ostrzeżenie informujące o zakresie  
pojemności zbiornika. Po zakończeniu  
skontrolowania, objętości odpadów



planu urządzeń techniczne.

3) kontroli stanu sanit.-jed. wodowego?

1) Stan sanit.-jed. nie budzi wątpliwości  
 w zakresie jednolitej wymagalności  
 odmelowanych pomieszczeń (SUS).

2) w obiekcie nie jest planowane  
 przeprowadzenie modernizacji SAN.

3) Automatyka rozprężania w wodz. 15  
 przepływ awarii, bęben wentylacji.  
 Prąd dostarcza wodę z wod.  
 wiejskiej Będlewo.

4) Brak dokumentacji potwierdzającej  
 ustnowione ustępy ochrony  
 bezpośredniej.

5) Proces uzdatniania wody:  
 Woda ze studni pompowana jest  
 do stacji SUS. Woda z osadnikiem  
 jest napowietrzona i kruszona jest  
 na filtrze. Dalej jest chlorowana a  
 następnie wpływa do zbiornika  
 hydroforowego. Woda uzdatniona podawana  
 jest na miasto.

6) Do dezynfekcji osadów jest  
 (pochłonięty) osad (wzrost b. śluz)

7) Studnia: 1 głębinowa - bez wwoz.

8) SUS przewidziano oznakowanie i  
 ogrodzenie.

40002

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*:

2

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów\*

2

III.4. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów:

bud. wody z 2015 r. (dobie)

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- 1) pozwolenie wodnoprawne (do wpladu)
- 2) Karte chemikalijski (do wpladu)
- 3) braki dokumentacji dot. stęż.
- 4) mierz awaryj
- 5) biał. technologicz. (obecność (obrotu))

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*:

- 1) RMGPiB z dn. 27.01.1334 r. 5  
sprawa bhp przy obsłudze  
Stadkowskiej chłoniącej do proletniarskiej  
wody i oszczędności Sułkowskiej  
(Dr. P. m. 21 p. 73)
- 2) w przypadku przebudowy, rozbudowy,  
odbudowy, biał. - modernizacji,  
należy dostosować SU do  
państwowego rozporządzenia (dot chloracji)



V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu\*

40002

Wyciąg z 1 egzemp. dla potrzeb PSS  
formulone z rozpisem o ocenie stanu  
sanitarnego wydane w nadzoru  
wobec de) w oparciu o stronie w nadzoru  
w siedzibie PSS.

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę\*\* uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

2

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. .... nie nałożono/ nałożono\*\* mandat karny na .....

(imię i nazwisko, stanowisko)

(nr mandatu karnego)

w wysokości..... na podstawie art. ....

(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr .....

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono\*\* .....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania\*\*.

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

2

Dokonano/ nie dokonano\*\* wpisu w książce kontroli.

Wydano/nie wydano\*\* na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli \*\* .....

- 1) Dokonano wpisu w KKS.
- 2) Polecono doprowadzić do właściwego stanu sanitarnego - jednolitego pomieszczenia S.W.S. Termin wykonania do dn. 31.03.2015.

*HK 566/11/13-150/55*

Data i godz. zakończenia kontroli: *24.12.14, 13<sup>30</sup>*

Łączny czas kontroli: *2,5 g.*

**Zakład**  
**Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**  
 62-060 Staszew, ul. Mosińska 15  
 Tel 8134-182

.....  
 (podpis i/lub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

.....  
 (podpis osób obecnych podczas kontroli)

*Alicja Szyja*  
 .....  
 (podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

**POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu *25.12.14;*

**Zakład**  
**Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**  
 62-060 Staszew, ul. Mosińska 15  
 Tel 8134-182

.....  
 (podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

**POUCZENIE:** Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

*Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.*

\* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* - właściwe zakreślić